



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

ESCLARECIMENTO

Aos Senhores Licitantes

Sirvo-me do presente para esclarecer um questionamento referentes ao Edital do Pregão Presencial nº 024/2011.

- 1) Item 01: TUBO DE CONCRETO ARMADO COM JUNTA ELASTICA (JEI) EA-2 DN **800mm** PARA ESGOTO SANITÁRIO CONFORME NBR 8890/20007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 2) Item 02: TUBO DE CONCRETO ARMADO COM JUNTA ELASTICA (JEI) EA-2 DN **600mm** PARA ESGOTO SANITÁRIO CONFORME NBR 8890/20007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 3) Item 03: TUBO DE CONCRETO ARMADO COM JUNTA ELASTICA (JEI) EA-2 DN **400mm** PARA ESGOTO SANITÁRIO CONFORME NBR 8890/20007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 4) Item 04: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **400X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 5) Item 05: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **600X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 6) Item 06: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **800X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 7) Item 07: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **1000X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

- 8) Item 08: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **1200X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:
Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

- 9) Item 09: TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA – 2 DN **1500X1500MM** PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NRB 8890/2007:

Pergunta: O tubo solicitado poderá ser fornecido com o comprimento de 2.500mm?

Quanto ao itens de nº 01, 02 e 03, a secretaria requisitante, Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto, esclarece que em seu pedido constante do Anexo I, não estipula a metragem unitária do tubo, nem a quantidade dos tubos, mas sim a metragem total de tubos, ressalta que desde que atenda as especificações e a resistência, conforme norma NBR estabelecida para estes produto, os tubos podem ser de 2.500 mm.

No caso dos itens de nº 04, 05, 06, 07, 08 e 09, a secretaria requisitante, Secretaria de Obras, esclarece que os tubos devem ser ofertados seguindo as especificações constantes no Anexo I, uma vez que o equipamento utilizado no assentamento e deslocamento dos tubos não compreende peso e medida maior que o especificado.

Atenciosamente,

Birigui, 06 de abril de 2.011

Walter Fantoni Junior
Pregoeiro Oficial