



DETALHAMENTO DOS GRADIS DOS CANTEIROS

*A Dimensão variável entre 0,025m e 0,035m deve ser empregada de acordo com a dimensão do canteiro, para que haja fechamento sem alteração do arco.

*Dimensão variável entre 0.025 a 0.035 m



PINTURA: As peças deverão ser desengraxadas, com aplicação de no mínimo duas demãos de fundo anti-corrosivo e pintadas com no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético na cor preto fosco de primeira qualidade.

Quantidade total: 1502,20ml



IMAGEM ILUSTRATIVA - detalhe do gradil