



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 133/2.011, que objetiva a aquisição de materiais diversos para serem utilizados na complementação dos serviços de execução do sistema de tratamento de esgoto sanitário, com a execução de geração de energia auxiliar (emergência) e execução de colunas de alimentação (kal) para proteção da linha de recalque – Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto:

Pergunta: Estamos considerando que a bacia de contenção será acoplada na base do Grupo Gerador para montagem em sala?

Resposta: Segundo a Secretaria requisitante, a bacia de contenção será acoplada na base do grupo gerador, pois a montagem será em sala.

Pergunta: No trecho de interligação de rede, há somente dois eletrodutos de 4” para passagem dos cabos de força. Se considerarmos desta forma, haverá a necessidade de passar outro eletroduto (de 2” de diâmetro) para atendimento à norma de instalação em Baixa Tensão NBR 5410. No trecho de carga, já estão passados os cabos de força na configuração de 2 cabos de 240mm² por fase. Neste trecho há necessidade de mais um cabo, sendo considerado 3 cabos de 240mm² por fase e um para neutro para atendimento à norma NBR 5410. Esta adequação da instalação, instalação de mais um eletroduto no trecho rede e mais um cabo por fase no trecho carga, é por conta da Prefeitura de Birigüi?

Resposta: Segundo a Secretaria requisitante, a adequação da instalação, que é a de instalar mais um eletroduto no trecho de rede e no trecho de carga (Ø 4), e mais um cabo por fase no trecho de carga será por conta da contratada.

Pergunta: Estamos considerando que a instalação mecânica do Grupo Gerador é de responsabilidade da Prefeitura de Birigüi?

Resposta: Segundo a Secretaria requisitante, a instalação mecânica do grupo gerador é de responsabilidade da firma contratada.

Permanecem inalteradas as cláusulas do Edital do Pregão Presencial nº 133/2.011, que objetiva a aquisição de materiais diversos para serem utilizados na complementação dos serviços de execução do sistema de tratamento de esgoto sanitário, com a execução de geração de energia auxiliar (emergência) e execução de colunas de alimentação (kal) para proteção da linha de recalque – Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto.

Birigüi/SP, 06 de setembro de 2.011.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial