

CABINE EM ALVENARIA PARA
MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO
ENTRADA AÉREA



NOTAS:

1) As dimensões estão indicadas em milímetros e são as mínimas recomendadas.

2) As telas devem ser instaladas a uma altura mínima de 1,80 metros, sendo que nos cubículos da mufla de entrada e de medição a tela deve ser até o teto, bipartida em parte fixa na alvenaria e parte móvel para acesso aos equipamentos e com dispositivos para lacre.

3) Deve-se instalar dispositivos para lacre nos quatro cantos de cada tela.

4) A placa com numeração operativa, fornecida pela CPFL, deve ser fixada na porta à aproximadamente 1,50 metros do solo, podendo ser rebitada ou parafusada.

5) É permitido o uso de isoladores poliméricos.

6) Em entradas aérea é permitido o uso de isoladores poliméricos.

7) As alturas de ancoragem/fixação dos cabos na cabine, devem considerar os afastamentos mínimos apresentados no desenho 2, entre solo e condutor em sua flecha máxima.
8) A descida do cabo de aterramento dos pára-raios pode ser feita internamente à cabine.

LEGENDA

- AERADORES SUPERFICIAIS DE BAIXA POTÊNCIA 5,5 CV – 4,05 kW
- LINHA DE AERADORES
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- FUTURAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / AERADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROJETO

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER ÀS MELHORIAS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO JÁ EXISTENTES, LF01 E LF02, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES, ALÉM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
ASSUNTO

ESTRADA MUNICIPAL BGI–020 – KM 06 –BAIRRO BAIXOTES–BIRIGUI/SP
LOCAL

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
ADMINISTRAÇÃO

RESP.

PEDRO FELICIO ESTRADA BERNABÉ
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ANTONIO ALBANO
SECRETARIO ADJUNTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO

ENG.º EDGAR GALDEANO FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº 0600629470
CONTRATO N.º 8.532/2013

DATA	ESCALA	PRANCHA	DESENHO
18/ 06 / 2.014	1 : 1.000	01/01	RICARDO