

PLANTA PROJETO ELÉTRICO
Esc.: 1:100

LEGENDA/ SIMBOLOGIA	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE FORÇA H=1,5M (EIXO CENTRAL)
	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 7,5M E 300 DAN, COM CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA CABO 95MM² E DISJUNTOR DE 200A - PADRÃO CPFL-PAULISTA
	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80CM - SISTEMAS
	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80CM - ELÉTRICA
	ELETRODUTO EMBUTIDA NA LAJE OU PAREDE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	CONDUTORES: FASE A (PRETO), FASE B (VERMELHO), FASE C (BRANCO), NEUTRO (AZUL CLARO), RETORNO (AMARELO) E TERRA (VERDE), RESPECTIVAMENTE

NOTAS/ESPECIFICAÇÕES

1	Todo eletroduto não dimensionado sera de 3/4".
2	Toda e qualquer alteração deverá ser comunicada ao projetista responsável.
3	Todo condutor alimentador de quadro deverá ter isolamento 06/1KV.

QUADRO (QGBT)

CIRCUITO	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO CIRCUITO (A)	ALIMENTAÇÃO CIRCUITO (mm2)	CARGA TOTAL CIRCUITO (W)
QLF-A	220	80	3F#25+1N#25+1T#16	21.683
QLF-B	220	125	3F#50+1N#50+1T#25	35.704
TOTAL (W)				57.387




DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO DE LUZ E FORÇA (QGBT)

OBS.: CAIXA DE MONTAGEM



S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

ELÉTRICOS


PRANCHA

02/04

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO TIPO II
LOCAL
RUA GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS
BAIRRO
VILA TRONCOSO
CIDADE
BIRIGUI - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO: Sem escala



RESPONSÁVEIS:

PREFEITA MUNICIPAL
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI

SECRETÁRIO DE SAÚDE
ROQUE HAROLDO BOMFIM

SECRETÁRIO DE OBRAS
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

AUTOR DO PROJETO
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5091535725

Data: 06/03/2025

Escala: Indicada

Desenho: Engº Alex Henrique Gomes Cruz

DESPACHOS.