



DETALHE FIXAÇÃO EXTINTORES



OBS: DISTÂNCIA MÍNIMA DO FUNDO DO EXTINTOR AO PISO = 0,20 m.

S/ESC.

L E G E N D A

⊠	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA – 2A
⊠	EXTINTOR CO2 5-B:C

PROJETO ESTRUTURAL

LOCAL:
BIRIGUI/SP

PROPRIETÁRIO:
PRONTO SOCORRO

ASSUNTO:
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA:
07/07

PROJETO

Eng. Thiago F. Trentin
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº:
CREA-SP: 5068982864

DATA: 26/03/2018

ESCALA INDICADA

DESENHO: GABRIEL CAPELO