




DETALHE REGISTRO DE RECALQUE
NA FACHADA OU MURO - ITEM 5.3.4 IT 22/11
S/ESCALA



DETALHE CORRIMÃO




LEGENDA

- 1 BOTÃO AÇIONADOR
- 2 VIDRO PROTEÇÃO
- 3 ANEL DE JUNÇÃO GALV.
- 4 TUBO GALV. (f.a.g.a.) 1/2" POL. VERMELHO
- 5 CABO CONDUTOR FLEX. 1,5MM


LEGENDA

- 1 BOMBA DE RECALQUE
- 2 REGISTRO GAVETA
- 3 UNIÃO
- 4 VALVULA RETENÇÃO
- 5 COTOVELO 90° CURTO
- 6 BASE DA BOMBA
- 7 TE
- 8 SENSOR DE FLUXO




LIGAÇÃO DA BOMBA


S/ESCALA




DETALHE DE RESERVATÓRIO NÍVEL DO SOLO
GENÉRICO - S/ ESC.




6\$Ê'\$),1\$/'




6,1\$/'=\$d-2 '(;7,1725
IT - 20/11




SENTIDO DA ROTA
DE FUGA



6\$Ê'\$ 3(/(\$ (6&\$'\$




PLACA - TIPO M-1



63cm<(2h+b)<64cm
h=ALTURA DO DEGRAU
(16 cm A 18 cm)
b=LARGURA DO DEGRAU

DEGRAUS

ABRIGO - (s/esc.)




S/ ESC.

GUARDA-CORPO
Interno - h=1,10
Externo - h=1,30


DETALHE GUARDA-CORPO

HIDRANTE - (s/esc.)



LEGENDA HIDRANTE

- 1 ABRIGO
- 2 ESGUICHO REGULÁVEL
- 3 MANGUEIRA
- 4 ENGATE RÁPIDO
- 5 REGISTRO ANGULAR
- 6 UNIÃO
- 7 TÊ DE 90°



POSIÇÃO DO EXTINTOR

S/ESCALA

QUADRO DE AREAS

| | |
|------------------------------------|----------|
| TERRENO | 7.713,25 |
| BLOCO COMPARTIMENTADO "A" | 1.958,64 |
| BLOCO COMPARTIMENTADO "B" | 2.321,61 |
| BLOCO COMPARTIMENTADO "C" | 2.237,03 |
| TOTAL DA CONSTRUÇÃO | 6.517,28 |
| AREAS FRIA BLOCO "A" (A DESCONTAR) | 160,29 |
| AREAS FRIA BLOCO "B" (A DESCONTAR) | 56,58 |
| AREAS FRIA BLOCO "C" (A DESCONTAR) | 122,33 |
| TOTAL DE AREAS FRIAS | 339,20 |
| ESTACIONAMENTO COBERTO | 431,11 |
| GUARITA | 8,07 |
| AREA TOTAL | 6.956,46 |

LEGENDA

| | |
|--|--|
| EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2-A | BATERIA DO SISTEMA DE ILUM. DE EMERG. |
| EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20-B | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| ACESSO DE VATURA DO CB | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE |
| SADA FINAL DA ROTA DE FUGA | BATERIAS DOS SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |
| DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA | BOMBA DE INCÊNDIO |
| HIDRANTE SIMPLES | REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO |
| ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO | RESERVA DE INCÊNDIO |
| ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME |
| CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL | CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA |
| PARDE DE COMPARTIMENTAÇÃO | VASO SOB PRESSÃO (COMPRESSOR) |
| ÁREAS FRIAS | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |

INFORMATIVO

| | |
|---------------------------|---|
| EXTINTOR IT-21/11 | ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PO QUÍMICO SECO BC - 20 BC |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | OBEDECERÁ A IT N° 18/11 - D.E. 56.819/11 SISTEMA TIPO BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA. |
| ALARME E DETECÇÃO | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 19/11 |
| HIDRANTES IT-22/11 | TUBULAÇÃO Ø75 / 65mm FERRO GALVANIZADO MANGUEIRAS 64mm - COMPRIMENTO 30 Mts - MÍNIMO TIPO II SISTEMA DE HIDRANTES TIPO 3 - ESGUICHOS REGULÁVEIS Ø 40 mm RESERVA DE INCÊNDIO - CAP. 25 m³ |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 20/11 |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 17/11 |

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
|-------|--------------------------------|---------|---|--------------------|
| D | SERVIÇO PROFISSIONAL | D-1 | LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERV. PROFISSIONAL | REPARTIÇÃO PÚBLICA |
| H | SERVIÇO DE SAÚDE INSTITUCIONAL | H-6 | CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO | CLÍNICAS MÉDICAS |

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/11

| OCUPAÇÃO / USO | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2 |
|--------------------------------|--|---------|----------------------------|
| SERVIÇO PROFISSIONAL | LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL | D-1 | 700 MJ/M2 |
| SERVIÇO DE SAÚDE INSTITUCIONAL | CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO | H-6 | 300 MJ/M2 |

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO POR MJ/M2 |
|-------|-----------------------------|
| MÉDIO | 700 MJ/M2 |

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT10/11)

| PISO | ACABAMENTO REVESTIMENTO | TODAS AS DEPENDÊNCIAS ATÉ CLASSE IV-A |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PAREDES DIVISÓRIAS | ACABAMENTO REVESTIMENTO | TODAS AS DEPENDÊNCIAS ATÉ CLASSE II-A |
| TETO E FORRO | ACABAMENTO REVESTIMENTO | TODAS AS DEPENDÊNCIAS ATÉ CLASSE II-A |



EXTINFLAM SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO
CONTATO@EXTINFLAM.COM.BR
WWW.EXTINFLAM.COM.BR

| | |
|--|------------------|
| PROPRIETÁRIO | ÁREA CONSTRUÍDA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | 6.956,46 m² |
| UNIDADE | |
| CENTRO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| ENDEREÇO | |
| PRAÇA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/N° - CENTRO - BIRIGUI/SP | |
| CONTEÚDO | ESCALA |
| DETALHES | INDICADA |
| DISCIPLINA | ETAPA DE PROJETO |
| PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | FAT |
| RESP. TÉCNICO(A) | FOLHA |
| ENG* THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA | |
| CREA | |
| 5070460540 | |
| ART | |
| 2620241677467 | |