



PLANTA BAIXA PAVIMENTO INFERIOR  
ESCALA=1:125

NOTAS IMPORTANTES:

- O SISTEMA DE HIDRANTE FOI DIMENSIONADO CONSIDERANDO 30 METROS DE MANGUEIRA + 10 METROS DE JATO. (CONFORME ITEM 5.8.2 DA IT 22/11.3)
- CENTRAL DE ALARME, MONITORADA 24 HR/DIA, COM AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE SUPERVISÃO E DE NO MINIMO 15 MINUTOS NO REGIME DE ALARME
- A DISTANCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDO POR UMA PESSOA ATÉ O ACIONADOR MANUAL DE ALARME MAIS PRÓXIMO É INFERIOR A 30 METROS
- TODAS AS ESCADAS E RAMPAS POSSUIRÃO CORRIMÃO E AMBOS OS LADOS (CONFORME IT 11/14)
- EDIFICAÇÃO COMPARTIMENTADA CONFORME ANEXO B DA IT 09/11 (TABELA DE AREA MAXIMA DE COMPARTIMENTAÇÃO) EM ÁREAS INFERIORES A 2.500 METROS QUADRADOS, PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO "D-1" E "H-6"
- NO CÔMPUTO DA ÁREA A SER COMPARTIMENTADA HOUE A DISPENSA DAS ÁREAS EXCLUSIVAMENTE DESTINADAS A ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS (CONFORME ITEM 5.5.1 DA IT 09/11), BEM COMO DAS ÁREAS FRIAS CONFORME ARTIGO 22 INOISO VI.

NOTAS SOBRE SAIDAS DE EMERGENCIA:

Ocupação predominante pavimento (inferior):  
Divisão D-1 (Áreas administrativas)  
Carga incêndio de 700 MJ/m² – RISCO MÉDIO (CONFORME ANEXO A DA IT 14/11)

Capacidade populacional conforme prescrições da tabela 1 do Anexo "A" da IT 11/14  
01 Pessoa P/ 07 m2 de Área P/ Uma Área Total de 2.751,97 m² = 394 pessoas  
Sala de reuniões: 48,65 m² = 49 pessoas

Ocupação predominante pavimento (terreo):  
Divisão H-6 (Clínicas médicas, consultórios e ambulatórios em geral sem internação)  
Carga incêndio de 300 MJ/m² – RISCO BAIXO (CONFORME ANEXO "A" da IT 14/11)

Capacidade populacional conforme prescrições da tabela 1 do Anexo "A" da IT 11/14  
01 Pessoa P/ 07 m2 de Área P/ Uma Área Total de 3.716,66 m² = 531 pessoas

População máxima total da edificação = 974 pessoas

Atende o Anexo B – Tabela 2 da IT 11/14 quanto ao Caminhamento Máximo de 40 m P/ Saída Única e de 50 m P/ + de uma saída, sem a necessidade de adoção de chuveiros automático e detectores de fumaça.

O dimensionamento das saídas de emergência foram dimensionados de acordo com o item 5.4 da IT 11/14.

QUADRO DE AREAS (M2)	
TERRENO	7.713,25
ÁREA PAVIMENTO TERREO	3.716,66
ÁREAS PAVIMENTO INFERIOR	2.800,82
TOTAL	6.517,28
QUADRO DE AREAS COMPARTIMENTADO	
BLOCO "A": TERREO / INFERIOR	1.931,14
ÁREAS FRIA BLOCO "A"	160,29
BLOCO "B" TERREO / INFERIOR	2.380,58
ÁREAS FRIA BLOCO "B"	56,58
BLOCO "C" TERREO / INFERIOR	2.205,56
ÁREAS FRIA BLOCO "C"	122,33
ÁREA ESTACIONAMENTO COBERTO	431,11
ÁREA GUARITA	8,07
ÁREA TOTAL	6.956,46



EXTINFLAM SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO  
CONTATO@EXTINFLAM.COM.BR  
WWW.EXTINFLAM.COM.BR

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ÁREA CONSTRUÍDA	6.956,46 m²
UNIDADE	CENTRO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENDEREÇO	PRAÇA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/Nº – CENTRO – BIRIGUI/SP
CONTEÚDO	ESCALA	REVISÃO	R00
DETALHES	INDICADA	DISCIPLINA	ETAPA DE PROJETO
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	FAT	FOLHA	02/03
RESP. TÉCNICO(A)	ENGº THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA	CREA	5070460540
ART	2620241677467		