



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP
VIA FÁCIL BOMBEIROS



RESPOSTA DO FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO 20º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS			
Protocolo FAT.:		302113-3/2024	
Projeto Técnico Nº.:		020612/3506508/2018	
Endereço:		PRAÇA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO Nº 0	
Bairro:	CENTRO	Município:	BIRIGUI
Ocupação:	Clínica e consultório médico e odontológico		
Data Resposta:	22/10/2024 13:39		
Situação:	Deferido		
<p>Solicitação do Formulário para Atendimento Técnico: Prezado Sr. Oficial, A respeito do indeferimento do FAT nº 293546-3/2024, conforme colocações do analista: "2. Considerando que houve a instalação de diversos hidrantes, favor enviar o isométrico para confirmação do cálculo hidráulico, e confirmação dos hidrantes mais desfavoráveis;" • Não houve instalação de nenhum hidrante em relação ao projeto aprovado, seguem fotos do projeto aprovado e isométrico, onde constam 19 hidrantes. Os hidrantes mais desfavoráveis são os hidrantes H-1 e H-2, como pode ser verificado em isométrico e cálculo hidráulico. "3. Não foi localizado hidrante 03, apenas esclarecer se foi instalado ou não." • Este hidrante não foi instalado, pois a parede que existia entre H-2 e H-3 foi retirada (devido à mudança de layout, que é objeto deste FAT), logo, o hidrante H-3 perdeu sua função, se tornou completamente desnecessário, e foi suprimido do projeto. Friso que hidrante H-3 NÃO FAZ PARTE DA ÁREA DE CÁLCULO. Frisando novamente: a área de cálculo é entre os hidrantes H-1 e H-2. Segue isométrico atualizado, sem este hidrante. No mais, seguem mesmas considerações do pedido anterior: Vimos apresentar as alterações de layout em relação ao projeto técnico aprovado junto a esta corporação, como já citado anteriormente, ressaltando que não houve necessidade de redimensionamento dos sistemas de combate a incêndio já aprovados, tampouco acréscimo de área construída. Friso novamente que trata-se somente do rearranjo de layout e divisórias internas. Sem mais para o momento, pede deferimento. Atenciosamente.</p> <p>Informo a Vossa Senhoria o parecer referente ao FAT acima referenciado: 1. Solicitação deferida; 2. As medidas de segurança contra incêndio serão conferidas durante vistoria técnica e deverão estar conforme o projeto aprovado na íntegra; 3. Solicitar vistoria.</p>			
<p>1. TEN PM DANILTON VIEIRA DE OLIVEIRA - Analista de FAT</p>			
<p>"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".</p>			