



Resp. Técnico:
MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA
CREA 5070605312SP (ART 28027230231133772)

MINERVA
ENGENHARIA LTDA


Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

E. M. PROF^a LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

OCUPAÇÃO: E-1


DESENHO: Breno Peixoto

02/03





PLANTA BAIXA – MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – QUADRA
ESC 1:100

CORTE CC
ESC 1:125



CORTE AA
ESC 1:150



FACHADA
ESC 1:150

SIMBOLOGIA	
SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
SISTEMA DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	HIDRANTE SIMPLES
	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.
EXTINTORES PORTÁTEIS	PÓ QUÍMICO SECO BC
	ÁGUA PRESSURIZADA
	GÁS CARBÔNICO (CO2)
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA	
CENTRAL PREDIAL DE GLP	
QUADRO ELÉTRICO	
ACESSO DE VIATURAS DO CB	

RESUMO DAS ADEQUAÇÕES		
EQUIP.	INTERVENÇÃO	QUANT.
	ADICIONAR PLACAS M1, S3 E S9	1 UN. (CADA)
	ADICIONAR PLACA S2	12 UN.
	ADICIONAR PLACA S12	3 UN.
	ADICIONAR PLACA E1	3 UN.
	ADICIONAR PLACA E5 (PQS)	5 UN.
	ADICIONAR PLACA E5 (AP)	3 UN.
	ADICIONAR PLACA E5 (CO2)	1 UN.
	ADICIONAR PLACA E8	1 UN.
	ADICIONAR EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	3 UN
	REALOCAR EXTINTOR PQS	5 UN
	REALOCAR EXTINTOR CO2	1 UN
	ADICIONAR CORRIMÃO	31,60 M

VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	20/07/2023	EMIÇÃO INICIAL

Proprietário ou responsável pelo uso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 48.151.718/0001-80

Resp. Técnico:
MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA
CREA 5070605312SP (ART 28027230231133772)

PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

MINERVA
ENGENHARIA LTDA

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA - QUADRA, FACHADA E CORTES AA E CC

E. M. PROFª LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO

ENDEREÇO: RUA PALMARES, 346, PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO, BIRIGUI/SP, CEP 16200-810	OCUPAÇÃO: E-1	FOLHA Nº
ESCALA: Indicada	DATA: JULHO/2023	DESENHO: Breno Peixoto