

**CORPO DE BOMBEIROS - PMESP****VIA FÁCIL BOMBEIROS****RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE**

Protocolo Análise Nº.: 202683-1/2023  
Projeto Técnico Nº.: **141848/3506508/2023 - Aprovada**  
Endereço: RUA ERMANDO ZIN, 1555 - E. M. PROFª LEONOR CHAIM CURY  
Bairro: JARDIM SANTANA  
Município: BIRIGUI  
Ocupações: Escola em geral

**Considerações:****Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise**

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E-1", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

- 1 - Considerada a edificação como térrea.
  - 2 - Edificação analisada conforme Decreto Estadual nº 63.911/2018.
  - 3 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência será atendido por blocos autônomos.
  - 4 - Considerado a edificação construída em concreto armado, conforme características da Tabela A, da Instrução Técnica nº 08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
- Considerado que a área do projeto técnico analisada é 3039,50 m².  
Considerado que o processo substitui o(s) Projeto(s) Técnico(s) PT nº 011704/3506508/2015.

**Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'**

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
- ART/RRT - instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
- Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio
- Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos

**Orientações Técnicas:****Instrução Técnica nº 11/2019**

Considerado que o refeitório não possui capacidade para mais de 100 pessoas, caso contrário, será obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas de saídas de emergência, conforme NBR 11785.

**Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP**

Bomba do sistema de hidrantes: Pressão de 39 mca, Vazão de 302 lpm.

Reserva de Incêndio para Sistema de Hidrantes: 12 m³.

**Instrução Técnica nº 19/2019**

1 - A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização.

**Decreto Estadual nº 63.911/2018**

Considerado que a quadra é exclusiva para práticas desportivas, vedado o uso para outras atividades como reunião de público.

**Complemento das Orientações Técnicas:**

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

**ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.**

BIRIGUI, 1 de agosto de 2023

CAP PM JOAO LUIZ GOMES CARNEIRO  
Analista

CAP PM ALEXANDRE PINEZZI DE MELLO  
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".