


PLANTA BAIXA – MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
ESC 1:125



IMPLANTAÇÃO  
SEM ESCALA

| SIMBOLOGIA                          |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO        |  | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE                        |
|                                     |  | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME              |
|                                     |  | BATERIA DO SISTEMA DE ALARME                       |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | CENTRAL DE ALARME                                  |
|                                     |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO |
|                                     |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO |
| SISTEMA DE HIDRANTES                |  | BOMBA DE INCÊNDIO                                  |
|                                     |  | RESERVA DE INCÊNDIO                                |
|                                     |  | HIDRANTE SIMPLES                                   |
|                                     |  | BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.                |
|                                     |  | REGISTRO DE RECALQUE                               |
| EXTINTORES PORTÁTEIS                |  | PÓ QUÍMICO SECO BC                                 |
|                                     |  | ÁGUA PRESSURIZADA                                  |
|                                     |  | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA                  |
|                                     |  | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA                        |
|                                     |  | ACESSO DE VIATURAS DO CB                           |
|                                     |  | CENTRAL PREDIAL DE GLP                             |
|                                     |  | QUADRO ELÉTRICO                                    |

| VERS.   | DATA             | DESCRIÇÃO   |
|---|------------------|---|
| EI  | 21/07/2023       | EMIÇÃO INICIAL  |
|   |                  |   |
|   |                  |   |
| Proprietário ou responsável pelo uso:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI<br>CNPJ:46.151.718/0001-80 |                  | Resp. Técnico:<br>MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA<br>CREA 5070605312SP (ART 28027230231146255)  |
| <b>PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>  |                  | <b>MINERVA</b><br>ENGENHARIA LTDA<br><small>Minerva Engenharia Ltda<br/>Avenida Afonso Pena, 1206 - Tírol<br/>CEP 59020-265 - Natal - RN<br/>Fone: (84) 3081-6567</small> |
| <b>CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, SIMBOLOGIA E IMPLANTAÇÃO</b>                    |                  |   |
| <b>CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE</b>  |                  |   |
| ENDEREÇO: RUA CANADÁ, 301, VILA BANDEIRANTES, BIRIGUI/SP, CEP 16203-089                             |                  | OCUPAÇÃO: E-5   |
| ESCALA: Indicada  | DATA: JULHO/2023 | DESENHO: Marcos Antônio   |
| FOLHA Nº  |                  | 02/02   |