TITATIVO DE MATERIAL			
1	***AR CONDICIONADO***		
ITEM	ESCOPO	UNID.	QUANT.
1	**TUBULAÇÃO**		
1.1.01	Eletroduto corrugado PVC 1"	m	710
1.1.02	Eletroduto corrugado PVC 2"	m	102
2	**CABO ISOLADO EM PVC 750V 70ªC FLEXIVEL**		
1.2.01	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	m	57
1.2.02	Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 750 V - 70°C - flexível	m	2940
1.2.03	Cabo isolado em PVC seção 6,0 mm² - 750 V - 70ºC - flexivel	m	696
1.2.04	Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70º C - flexivel	m	280
1.2.05	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70º C - flexivel	m	160
1.2.06	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70º C - flexivel	m	350
3	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
1.3.01	QUADRO DE FORÇA - METALICO, DE EMBUTIR, MONTADO COMPOSTO POPR PALCA DE MON	pç	4
	TAGEM, BARRAMENTO TRIFASICO PRINCIPAL DE 100 A, BARRAMENTO NEUTRO 50 A,		
	BARRAMENTO TERRA 50 A, CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DO CABOS; PLACA DE ACRILICO		
	OARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, ISOLADORES, CHAVE TIPO YALE PARA FECHAMENTO		
	DO QUADRO, NO MINIMO 24 DIJUNTORES, DIJUNTOR GERAL TRIFASICO 100 A - DPS CLASSE II		
	45 Ka - 8/20µs		
1.3.2	QUADRO DE FORÇA - METALICO, DE EMBUTIR, MONTADO COMPOSTO POPR PALCA DE MON	pç	2
	TAGEM, BARRAMENTO TRIFASICO PRINCIPAL DE 100 A, BARRAMENTO NEUTRO 50 A,		
	BARRAMENTO TERRA 50 A, CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DO CABOS; PLACA DE ACRILICO		
	OARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, ISOLADORES, CHAVE TIPO YALE PARA FECHAMENTO		
	DO QUADRO, NO MINIMO 24 DIJUNTORES, DIJUNTOR GERAL TRIFASICO 80 A - DPS CLASSE II		
	45 Ka - 8/20µs		
1.3.3	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - EM CAIXA MOLDADA 100 A	PÇ	4
1.3.4	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - EM CAIXA MOLDADA 80 A	PÇ	2
1.3.5	DIJUNTOR TRIPOLAR - 32 A -DIN	PÇ	10
1.3.6	DIJUNTOR BIPOLAR - 25 A -DIN	PÇ	33
1.3.7	DIJUNTOR BIPOLAR - 20 A -DIN	PÇ	3
1.3.8	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS - CLASSE II - 45 kA , MONOFASICO	PÇ	6