

AR CONDICIONADO
ESCALA 1:50

	TOMADA BIPOLAR PADRÃO ABNT 20A, EM PLACA 4"x2", h=2.35m (AR CONDICIONADO)			CONVERSÃO DA TUBULAÇÃO DE:	
	PONTO CONEXÃO AR CONDICIONADO EXISTENTE			MILIMETROS(mm) P/ POLEGADAS(")	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA PAREDE, h=1.75m DO TOPO			15	1/2
	DUTOS SOBE, DESCE E PASSA			20	3/4
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE NEUTRO (AZUL CLARO – OBRIGATORIAMENTE) FASE (PRETO, VERMELHO, BRANCO) RETORNO (AMARELO, CINZA, MARRON) TERRA (VERDE, VERDE/AMARELO)			25	1
				32	1.1/4
TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO:		PARA:		40	1.1/2
PISO	PAREDE	LAJE	APARENTE	50	2
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75	3
	PERFILADO METÁLICO 38x38x6000mm.			100	4

```
QUADRO :  2 –
CI FINALIDADE                    P(W)  FP  TS T(C)   IB DISJ  FIO D.(%) QT(
 1 AR SALA VACINA                1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  17.9 0.6
 2 AR CONSULTORIO 4              1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  18.1 0.7
 3 AR SALA ADM.                  1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  17.5 0.6
 4 AR SALA CLASSIF.              1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  13.6 0.5
 5 AR SALA POS CONSULTA          1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  13.0 0.5
 6 AR SALA PRE/POS CONSULTA      1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  16.0 0.6
 7 AR CONSULTORIO 1              1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  16.7 0.6
 8 AR CONSULTORIO 2              1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  14.5 0.5
 9 AR CONSULTORIO 3              1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  12.4 0.4
10 AR SALA MEDIC. E NEBULIZ      1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  11.6 0.4
11 AR SALA ODONTO                1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  11.2 0.4
12 AR SALA EQUIPE                1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0  16.2 0.6
13 AR SALA NEBULIZACAO           1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0   5.8 0.2
14 AR SALA CURATIVOS             1.000 0.92 B  220   4.9  25   4.0   7.0 0.3
15 AR RECEPCAO                   1.000 0.92 T  220   2.9  25   4.0   8.8 0.2
16 AR SALA ALMOXARIFADO          1.000 0.92 B  220   4.4  25   4.0  16.7 0.5
```

PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA | N.°P. ELE | N.°P. 04/06

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO ESQUINA COM AS RUAS HIROSHI HARAMOTO E VICENTE LOPES TETILIA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: AR CONDICIONADO

ARQUITETURA E URBANISMO

Eng. HUGO CESAR MATTIOLI MELO
CREA: 060.176.113-4
ART: 92221220150978482

DOBRAGEM CONFORME ABNT (NBR 13142 – DOBRAMENTO DE CÓPIA)