DETALHE DO DISPOSITIVO DE RECALQUE - Tipo "Coluna"

ESC. 1:20
Medidas em Metros





ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

ESCALA 1:20
Medidas em Metros

DETALHE DA CAIXA DO HIDRANTE

ESC. 1:20
Medidas em Metros





ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO

ESCALA 1:20
Medidas em Metros

Isométrico dos Hidrantes

Esc.....1:200



Legenda

- 2.1/2" x 2,1/2"
- Hidrante - mangueira 1,1/2 - 30m
- Registro bruto de gaveta industrial - RG
- Válvula de retenção horizontal c/ F°G° - VR

PENA	COR	ESP.
1	7	0,1
2	7	0,2
3	7	0,3
4	7	0,4
5	7	0,5
6	7	0,6
7	7	0,8

AS DEMAIS PENAS TERÃO AS CORES ORIGINAIS E ESPESSURA = 0,4

ESCALA DE PLOTAGEM
MODELSPACE 1:1000=50
PSPACE 1 : = 1

TÍTULO
ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES

FOLHA
03/04

OBRA
PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CENTRO DE EVENTOS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Obras

LOCAL
Entre as av. Projetada A, av. Cidade Jd, Rua Waldemar Lot e Rua Octacílio Camargo Favero

QUADRA | LOTES
. | .

BAIRRO
Alto do Silvares

CIDADE
BIRIGUI-SP

CADASTRO	A.R.T.	DESENHO	ESCALA
...	...	FJM	1:200

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

VER FOLHA 01

QUADRO DE ÁREAS

VER FOLHA 01

DECLARO, PARA DEVIDO FINS, QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

RESPONSÁVEL
CRISTIANO SALMEIRÃO
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

autor do projeto e responsável técnico
CleversonArenhart
Engenheiro Civil - CREA/SP 506073460/0
Fone: (18) 8137-4730
e-mail: cleverson@arenhart.com.br
Araçatuba- SP

Fernando (18)9 9109-7258
JULHO /2.019

FORMATO = 870 x 594 mm