



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

LOCAL: RUA ELIAS ANTÔNIO, ESQ. COM A AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI

BAIRRO: JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE

CIDADE: BIRIGUI / SP



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

SUMÁRIO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES	2
2- PASSEIO DE CONCRETO	2
3- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	3
4- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

Será instalada placa em lona impressa fixada em requadro de caibros de madeira, com 2,00m de largura x 1,25m de altura, conforme modelo abaixo. A placa deverá ser afixada e mantida em local de boa visibilidade e que não obstrua a passagem de pedestres.



Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

Toda a extensão destinada a receber o piso será devidamente limpa, com retirada de galhos, plantas e entulho, criando um ambiente propício para a execução dos serviços.

Deverá ser providenciado banheiro químico modelo standard com manutenção semanal obedecendo as exigências da CETESB.

2- PASSEIO DE CONCRETO

O passeio será locado por meio de levantamento topográfico e as áreas de concretagem deverão ser marcadas com piquetes de madeira.

Uma vala de 2,00m de largura, no mínimo, e 0,11m de profundidade será aberta para recebimento do lastro de brita. No local indicado em projeto para execução das guias, deverá ser feito o devido aterro compactado obedecendo a inclinação do terreno.

O solo ao longo de todo o passeio deverá ser compactado com uso de equipamento de compactação provido de placa vibratória ou similar. O material proveniente de escavação deverá ser utilizado para executar os aterros nos lugares necessários a fim de garantir a uniformidade da superfície do piso. Será distribuída uma camada de 5cm de brita no fundo da vala escavada e sobre esta será executado passeio em concreto usinado desempenado com 6cm de espessura, moldado em tábuas de madeira simples devidamente escoradas nas laterais para impedir deslocamento e juntas de dilatação. O passeio deverá dispor de 2,00 metros de largura no mínimo e inclinação transversal máxima de 2%, conforme projeto. A execução deverá atender ao disposto na NBR 12255:1990.

As guias em concreto deverão ser assentadas nos locais onde houve a demolição, enquanto as guias de urbanização deverão ser utilizadas para delimitar o passeio internamente.



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

3- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As rampas de acessibilidade na calçada serão executadas em concreto simples, atendendo as mesmas condições de execução do passeio de concreto e deverão obedecer às disposições da NBR 9050.

4- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser realizada a limpeza com a retirada de todos os detritos antes da entrega da obra. Todo o entulho gerado deverá ser recolhido em caçamba metálica e destinado ao local apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais.

Birigui, 18 de julho de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069273022

Eng.^a THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

Eng^o ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário de Obras