



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 78/2012

## Anexo - I

### Lote 0001 - FORNECIMENTO DE CLORO LIQUEFEITO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1904	KG	CLORO LIQUEFEITO CONFORME ESPECIFICAÇÕES: TEOR DE CLORO ( Cl <sub>2</sub> ) MÍNIMO 99,5% TEOR DE FERRO < 10 PPM RESÍDUO NÃO VOLÁTIL < 75 PPM DE RNV UMIDADE < 50 PPM DE H <sub>2</sub> O APARENCIA E ODOR GÁS DE COR AMARELO ESVERDEADO ODOR PUNGENTE E IRRITANTE.
2	8	UN	CAPACETE PARA CILINDRO DE CLORO CAP. 68KG.
3	35	UN	VALVULA PARA CILINDRO DE CLORO CAP 68 KG 3/4 " R-0 COM FUSIVEL
4	8	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RETESTE COMPLETO EM CILINDRO DE CLORO 68KG: LAVAGEM INTERNA, SECAGEM COM PONTO DE ORVALHO, JATEAMENTO, PINTURA, TESTE HIDROSTÁTICO E ULTRASSOM, RECUPERAÇÃO DAS ROSCAS, EMISSÃO DE LAUTO TÉCNICO COM VALIDADE PARA CINCO ANOS.
5	20	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEGASAGEM DO CLORO RESIDUAL, LAVAGEM INTERNA, SECAGEM COM PONTO DE ORVALHO A -40 Gº COM JATEAMENTO E PINTURA. A PINTURA DEVERA SEGUIR A NORMA ABNT - NB 46

### Observação

### DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do lote, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o lote;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;
- 5) Local de entrega: Estação de Tratamento de Água, na Rua Mário de Souza Campos, nº 395 - Centro - Birigui-SP.;
- 6) Condições de Pagamento: até 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos itens 11.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: 90 (noventa) dias, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Andréia Cristina Possetti Melo**  
Pregoeira Oficial