

**MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ADOTADAS:**

**1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO (IT 06/19):**

Poderão serem utilizadas as vias públicas como estacionamento.

**2. SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (IT 08/19):**

(Edificação isenta de TRRF, pois se enquadra nas seguintes condições de isenção:

- Atende o Item A.2.3.6 da IT 08/19, tendo em vista que a cobertura não tem função de piso, não é usada como rota de fuga e o seu colapso estrutural não compromete a estabilidade das paredes e da estrutura principal da edificação.
- As Estruturas portantes são constituídas em concreto armado e alvenaria – tijolos de barro e /ou cerâmicos revestidos em argamassa – tempo de resistência ao fogo sup. a 2 horas. – Anexo B (Informativo) da Instrução Técnica nº 08/19 do Decreto Estadual nº 63.911/18. Paredes externas com espessura de 0,20 m e internas com 0,15 m.

**3. CONTRÔLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/19):**

Edificação com componentes de acabamento e revestimento em materiais incombustíveis.

**4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (IT 11/19):**

Considerado o coeficiente de 01 pessoa p/ 1,5 m<sup>2</sup> de área, conforme o Anexo A Tabela 1 da Instrução Técnica nº 011/19, para a ocupação E-5 (Creche – Pré-Escola), de 01 pessoa p/ 7,00 m<sup>2</sup> de área para a ocupação D-1 (administrativo). Portanto, o prédio poderá abrigar uma população máxima total de 509 pessoas, cujas portas destinadas às saídas de emergência, corredores e acessos livres possuem dimensões regulamentares, conforme pode ser visualizado em planta.

5. BRIGADA DE INCÊNDIO (IT 17/19):

O atestado de brigada de incêndio será apresentado tão logo a mesma seja formada, bem como o prédio esteja em condições de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros.

6. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT 18/19):

Sistema composto por blocos autônomos com autonomia mínima de 01 hora.

7. ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (IT 19/19):

Sistema composto por 01 (uma) central atendendo as especificações da referida Instrução Técnica.

8. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT 20/19):

Será executada conforme especificações da referida Instrução Técnica.

9. EXTINTORES: (IT 21/19):


Extintores tipo água 2A, extintores tipo pó químico 20 BC

10. HIDRANTES (IT 22/19):

Tipo 2 – R.I. 8.000 Lts.

Marília, 09 de agosto de 2019

Responsável Técnico pelo Projeto  
Celso de A. Fernandes Júnior  
Arq. CAU A 99239-9



Proprietário:  
REFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI  
Prefeito: Cristiano Salmeirão  
CPF: 260.016.228-33



Resp. pelo uso:  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Secretária: Meiriane Aparecida Beltran  
CPF: 117.434.888-74