



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 102/2.015, que objetiva o **registro de preços para aquisição de produtos químicos destinados à Estação de Tratamento de Água pelo período de 12 meses – Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto:**

1º) Esclarecimento primeiro questionamento: “Referente entrega dos produtos ortopolifosfato, barrilha e sulfato, qual a quantidade mínima para fins de cálculo do frete para a formulação da proposta?”

- **“Em relação as entregas de sulfato de alumínio, barrilha leve e ortopolifosfato deverão ser realizadas nas seguintes quantidades: sulfato-27 toneladas, barrilha-08 toneladas e ortopolifosfato-de 984 a 1008 kilos.”**

2º) Esclarecimento segundo questionamento: “Qual a estimativa de quantidade por entrega para o item nº 01?”

- **“Entregas de hipoclorito de sódio de 1.320 a 1600 kg mensal.”**

Birigui, 27 de agosto de 2015.

Renata Aparecida Natal Zago,
Pregoeira Oficial