



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 061-2024 - MUNICIPIO DE BIRIGUI

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/08/2024 18:05	Solicito esclarecimento a respeito da válvula exigida para a dosadora em questão. O edital cita "VÁLVULA DE 3 FV (DRENO, ALIVIO DE LINHA E ESCOVA)". Nossas dosadoras vêm com válvula de purga no cabeçote da bomba que também pode ser usada para eventual dreno, alívio de linha e escorva.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/08/2024 22:22	Prezado, poderia confirmar se sera aceito dosadora com fixação em parede? grato.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
14/08/2024 10:10	Esclarecemos que a válvula de purga no cabeçote da bomba nos atende para ser utilizada como eventual dreno. Todas as demais especificações técnicas citadas neste certame devem se fazer presentes nestes equipamentos a serem adquiridos. Também relatamos que a ficção desta bomba dosadora será essencialmente em parede.		Não há arquivo anexado.