## Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo CNPJ 46.151.718/0001-80

## RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para informar V.Sa. que com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 34/2.012, que objetiva a aquisição de materiais diversos necessários à execução de redes adutoras de água tratada – Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, temos as seguintes respostas:

**Pergunta**: Qual o prazo de conclusão da obra, após a entrega dos materiais, para que ocorra a medição da Caixa Econômica Federal e a realização do pagamento?

**Resposta**: Segundo a Secretaria requisitante, a obra completa tem cronograma previsto de 05 (cinco) meses, entretanto o assentamento de tubos e conexões tem previsão de 04 (quatro) meses.

**Pergunta**: Qual o nº do Contrato de Repasse entre a Prefeitura Municipal de Birigui e a Caixa Econômica Federal?

**Resposta**: Contrato de Repasse nº 03633450-86/2010.

**Pergunta**: Solicitamos que o quantitativo do item nº 01 seja alterado na quantidade para múltiplos de 6,0 metros.

**Resposta**: Segundo a Secretaria requisitante, a Caixa Econômica Federal considera medido apenas o que foi assentado, motivo pelo qual o quantitativo descreve 4.677,87 metros de tubos, sendo essa quantidade correspondente a 779,645 barras de 6,0 metros.

**Pergunta**: Qual o índice de atualização financeira será utilizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, caso ocorram atrasos nos pagamentos?

**Resposta**: Segundo a Secretaria requisitante, após a medição, o pagamento é efetuado diretamente pela Caixa Econômica Federal, não podendo a Prefeitura se responsabilizar por atrasos em pagamentos que a mesma venha a causar.

Permanecem inalteradas as cláusulas do Edital do Pregão Presencial nº 34/2.012, que objetiva a aquisição de materiais diversos necessários à execução de redes adutoras de água tratada – Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto.

Birigui/SP, 23 de março de 2.012.

Andréia Cristina Possetti Melo Pregoeira Oficial