



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar respostas aos questionamentos efetuados por determinadas empresas com referência aos questionamentos efetuados em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2.021 que objetiva o registro de preços para aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de água a ser distribuída para a população - Secretaria de Meio Ambiente, temos as seguintes respostas:

Pergunta: Qual a quantidade solicitada por pedido dos itens 1 (hipoclorito de sódio), 2(ácido fluossilícico), 3 (barrilha leve) e 4(sulfato ferroso granulado)?

Resposta: Conforme manifestação da Estação de Tratamento de Água - Secretaria de Meio Ambiente:

“- **HIPOCLORITO DE SÓDIO** - Aproximadamente uma entrega de 2000 KG, por mês.

- **ÁCIDO FLUOSSILÍCICO** - 1.200 KG consumidos a cada 15 dias, resultando em 2 entregas mensais, pois nosso tanque de armazenamento, só comporta 1.200 kg, a cada entrega.

- **BARRILHA LEVE** - 12 mil quilos, a cada 90 dias em média. Esta quantidade pode variar de acordo com a qualidade da água a ser tratada, pois, o Ribeirão ao qual captamos a água, sofre variações na qualidade da água com muita frequência.

- **SULFATO FERROSO GRANULADO** - A quantidade a ser gasta mensalmente apresenta variações de acordo com as estações do ano, que influenciam diretamente na água bruta a ser tratada, principalmente nos meses de primavera e verão. Em média, essa suposta variação pode chegar a 30 mil quilos de sulfato de alumínio consumido durante estes meses críticos.”

Birigui/SP, 04 de maio de 2.021.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial