



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 135/2017

Anexo - I

Lote 0001 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	520	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO; CONFECCIONADO EM PVC; FORMATO QUADRADO COM DIMENSÕES DE 20cm X 20cm; FUNDO VERMELHO; PICTOGRAMA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE; COM A INSCRIÇÃO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PÓ QUÍMICO

Lote 0002 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	80	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO; CONFECCIONADO EM PVC; FORMATO QUADRADO COM DIMENSÕES DE 20cm X 20cm; FUNDO VERMELHO; PICTOGRAMA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE; COM A INSCRIÇÃO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR CO2

Lote 0003 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	300	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO; CONFECCIONADO EM PVC; FORMATO QUADRADO COM DIMENSÕES DE 20cm X 20cm; FUNDO VERMELHO; PICTOGRAMA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE; COM A INSCRIÇÃO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ÁGUA

Lote 0004 - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS); COM CAPACIDADE 06KGS; CLASSE DE FOGO ABC; CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A : 20-BC; TIPO PORTÁTIL; ACOMPANHADO DE SUPORTE; FABRICADO EM AÇO; NO FORMATO EM L; COM ACABAMENTO ALUMINIZADO; PARA FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS; O EXTINTOR DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 12693/2010, ABNT NBR 10721/2005, ABNT NBR 15808/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0005 - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	40	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS); 4Kg A BASE DE FOSFATO MONOAMÔNICO; CLASSE DE FOGO ABC; CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A : 20-BC; TIPO PORTÁTIL; ACOMPANHADO DE SUPORTE DE PAREDE; FABRICADO EM AÇO; NO FORMATO EM L; COM ACABAMENTO ALUMINIZADO; PARA FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS; O EXTINTOR DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 12693/2010; ABNT NBR 10721/2005; ABNT NBR 15808/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0006 - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	40	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS); 4Kg A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO; CLASSE DE FOGO BC; CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC; TIPO PORTÁTIL; ACOMPANHADO DE SUPORTE DE PAREDE; FABRICADO EM AÇO; NO FORMATO EM L; COM ACABAMENTO ALUMINIZADO; PARA FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS; O EXTINTOR DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 12693/2010; ABNT NBR 10721/2005; ABNT NBR 15808/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0007 - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	20	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS); 6Kg A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO; CLASSE DE FOGO BC; CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC; TIPO PORTÁTIL; ACOMPANHADO DE SUPORTE DE PAREDE; FABRICADO EM AÇO; NO FORMATO EM L; COM ACABAMENTO ALUMINIZADO; PARA FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS; O EXTINTOR DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 12693/2010; ABNT NBR 10721/2005; ABNT NBR 15808/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Lote 0008 - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	35	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA; CLASSE DE FOGO A; CAPACIDADE 10 LITROS; CAPACIDADE EXTINTORA 2-A; ACOMPANHADO DE SUPORTE DE PAREDE; FABRICADO EM AÇO; NO FORMATO EM L; COM ACABAMENTO ALUMINIZADO; PARA FIXAÇÃO DE EXTINTOR; COM DOIS PARAFUSOS; O EXTINTOR DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 12693/2010; ABNT NBR 11715/92; ABNT NBR 15008; COM CERTIFICADO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

BIRIGUI
Observação - SP, ____ de ____ de ____.