



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 17 de dezembro de 2021.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta aos pedidos de esclarecimentos efetuado por determinadas empresas, em relação ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 102/2021**, que objetiva o “**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.**”

Solicitam esclarecimentos nos termos que segues:

- a) Para os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, os valores referência tratam-se do valor do metro?
- b) Para os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tendo em vista que os fabricantes produzem o material normalmente em barra de 03 metros, o material poderá ser fornecido desta forma?
- c) Para os itens 42, 43, 44, 45 e 46, o anexo 01 menciona intervalo para o quesito corrente (exemplo: corrente de 10 até 32A), tendo em vista que o esse produto é comercializado com corrente fixa, qual seria a corrente exata para cada item?
- d) Item 34 - Pannel Modular em chapa de aço. Qual as dimensões do pannel?
- e) Item 35 - Placa de Montagem para quadros em geral, em chapa de aço. Obs:- O edital fala em unidade de 8,4m². Porém não entendemos essa unidade nos quadros.
- f) No item 72: Caixa de Inspeção Suspensa: Essa caixa de medição é para utilização em descidas de SPDA? Para qual diâmetro de tubulação?
- g) No item 26: o DPS é monopolar, bipolar, tripolar ou tetrapolar? Qual a corrente de proteção?
- h) Observamos que os valores de referência, estão defasados. Alguns muito abaixo do valor custo de fábrica. Serão aceitos valores acima dos estimados?

RESPOSTA: Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Educação, requisitante do presente processo, com o apoio da do Setor de Manutenção Elétrica e Secretaria de Obras, apresentamos as seguintes informações:

Questão A: Os valores são referente ao metro.

Questão B: Sim, transformar a metragem em barras de 3m de comprimento, fazendo o arredondamento sempre para maior.

Questão C: Será indicado para empresa vencedora a quantidade de minidisjuntores que compreende esta faixa (10 à 32A).

Questão D: Medida aproximada do quadro de 1,05m(comprimento) x 0,80m(largura) x 0,20m (profundidade).

Questão E: Refere-se à placa interna do dos quadros removíveis para montagem dos mesmos.

Questão F: Sim para SPDA - dmensões 160x160mm em aluminio fundido com bocal de Ø1' e Ø2"



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Questão G: os DPS são monoplares 20/40kA.

Questão F: Não serão adjudicados itens com valores acima do estimado.

Informações adicionais pertinentes ao assunto poderão ser obtidas através do e-mail:
enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia
Pregoeiro Oficial