



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 09 de dezembro de 2025.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 126/2025**, que objetiva o “**AQUISIÇÃO DE PAINEL AUTOPORTANTE CCM-CF 2X500CV/440V, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E STARTUP, DESTINADO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.**”

Solicita esclarecimentos nos termos que seguem:

QUESTÃO 01: “O inversor a ser fornecido pelo vencedor do Pregão pode ser de outra marca/fabricante com as mesmas características do inversor WEG?”

Resposta: Conforme manifestação da Diretoria de Controle de Serviços de Água e Esgoto, **sim**, desde que atenda a todas as características que constam no edital do referido pregão eletrônico.

QUESTÃO 02: “Conforme item 10 do Termo de Referência: “10-PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES PELA ADMINISTRAÇÃO Caberá a prefeitura disponibilizar local adequado para instalação do novo painel. Seria possível fazer uma visita técnica ao local devido a necessidade de verificar condições de descarga, painel a ser desligado, local a ser colocado o novo painel, condições de trabalho da equipe?”

Resposta: Poderá ser agendada visita técnica, através do telefone (18) 3643-6166 ou 3643-6162, com o Sr. Marco Fábio Vanni Pompeu.

QUESTÃO 03: “Qual o local onde o Armário Autoportante será instalado, abrigado ou tempo?”

Resposta: abrigado.

QUESTÃO 04: “Se local abrigado, é sala fechada ou aberto?”

Resposta: fechado.

QUESTÃO 05: “Se sala fechada, tem ar condicionado ou sistema de ventilação ou algum tipo de troca de calor?”



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta: Não possui.

QUESTÃO 06: “Nas especificações técnicas não há solicitações de ar condicionado ou sistema de ventilação para o Armário autoportante, devemos seguir sem?”

Resposta: Conforme manifestação da Diretoria de Controle de Serviços de Água e Esgoto, é de responsabilidade do projetista do fornecedor para saber se haverá ou não necessidade de ventilação do armário (painel).

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Diretoria de Cont. Serv. de Água e Esgoto (Nível I)

OFÍCIO

Ao Senhor
Ênio N. Linares Garcia
Pregoeiro Oficial

Assunto: **Esclarecimento II – Pregão Eletrônico nº 126/2025.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3505508.412.00009699/2025-21.

Frente ao Ofício nº 2.179/2025 - ENLG, e **RETIFICANDO** o Ofício de resposta enviado anteriormente, segue abaixo as respostas referentes a cada questão:

QUESTÃO 01: SIM, DESDE QUE ATENDA A TODAS AS CARACTERÍSTICAS QUE CONSTAM NO EDITAL DO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO.

QUESTÃO 02: SIM, para agendar a visita técnica, entrar em contato no telefone (18) 3643-6166 ou 3643-6162 e falar com Marco Fábio Vanni Pompeu.

QUESTÃO 03: ABRIGADO.

QUESTÃO 04: FECHADA.

QUESTÃO 05: NÃO.

QUESTÃO 06: É DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA DO FORNECEDOR PARA SABER SE HAVERÁ OU NÃO NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO DO ARMÁRIO (PAINEL).

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Birigui, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]
[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Albano, Diretor Contr. Serviço Água e Esgoto**, em 09/12/2025, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cidades.sei.sp.gov.br/aracatuba/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/aracatuba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0349705** e o
código CRC **7D0AE6F8**.

Referência: Processo nº 3505508.412.00009699/2025-21

SEI nº 0349705