



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 21 de agosto de 2014.

OF. ETA Nº 04/14

À

Sr^a Andreia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial

Prezada Senhora,

Em atenção ao Edital Nº 116/2014 – Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 80/2014, cláusula XVIII DAS AMOSTRAS, estamos apresentando o parecer sobre as amostras de sulfato de alumínio, moído e barrilha leve, entregues pelas licitantes vencedoras, Caldas Química Indústria e Comércio Ltda EPP e Quimisa S/A, respectivamente.

As amostras foram entregues pelas licitantes no dia da abertura do referido Pregão – 18/08/14.

As amostras foram analisadas nos dias 19/08/14 e 20/08/14. Foram atendidos os itens 18.1, 18.3 e 18.5 da Cláusula XVIII do referido Edital e foram atendidas as especificações para os produtos de acordo com o Anexo I- Lote 003 e 004.

Em razão dos motivos acima expostos concluímos que foram atendidas pelas licitantes, as exigências feitas em relação à qualidade dos produtos químicos, Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos utilizados no Tratamento de Água para Consumo Humano-NBR 15.784 (2014).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marilze Fernandes Sanches
Engenheira Química
CRQ 04314745

Silvana Sanches F.P. Martins
Farmacêutica-Bioquímica
CRF 8 Nº 9.809

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO
ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA

LOTE 003 - AMOSTRA DE BARRILHA LEVE PARA TRATAMENTO DE AGUA - EDITAL 116/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2014

LICITANTE	ESPECIFICAÇÃO		RESULTADO
	carbonato de sódio mínimo 98%	insolúveis máximo 0,05%	
QUIMISA S/A	99,33%	0,05%	atende à especificação

MARILZE FERNANDES SANCHES
ENGENHEIRA QUÍMICA
CRQ 04314745


SILVANA SANCHES F. P. MARTINS
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF 8 Nº 9.809


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

LOTE 004 - AMOSTRA DE SULFATO DE ALUMÍNIO MOÍDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - EDITAL 116/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2014

LICITANTE	ESPECIFICAÇÃO			RESULTADO
	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃ mínimo 15%	insolúveis máximo 7,5%	acidez livre máximo 0,5%	
CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	15,90%	6,40%	1,5% Alumina Livre	atende à especificação

ATENCIOSAMENTE,


MARILZE FERNANDES SANCHES
ENGENHEIRA QUÍMICA
CRO 04814745


SILVANA SANCHES F. P. MARTINS
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF 8 Nº 9.809