



SESPAÉ -ETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

R.Mário de Souza Campos,395 – Centro - cep. 16200.110 -



Tel. 18 3642-6855

Birigui, 16 de outubro de 2013.

MEMO ETA Nº 150/2013

À

Pregoeira Oficial

Andréia Cristina Possetti Melo

Ref.: Aquisição de produtos químicos (barrilha leve e sulfato de alumínio ferroso) destinados à Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto para utilização no tratamento da Água de Abastecimento Público, pelo período de 12 (doze) meses.

Prezada Senhora,

Tendo em vista o Edital Nº 105/2013, Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 89/2013, foi classificada a empresa Caldas Química Industrial e Comércio Ltda para os Lotes 1 e 2 em relação ao preço ofertado.

De acordo com o item V, sub item 1.1.2 (Edital retificado), a empresa apresentou as amostras de sulfato de alumínio ferroso e barrilha leve, no dia da abertura das propostas (07/10/13), em embalagem apropriada, devidamente etiquetada e lacrada, com o nome da licitante e descrição do item proposto para serem analisadas no laboratório da ETA.

As amostras vieram acompanhadas pelo controle de qualidade dos referidos produtos químicos devidamente assinadas pelo químico responsável.

A amostra de **sulfato de alumínio ferroso** foi analisada no laboratório da ETA e foi **APROVADA**, conforme resultados em anexo e a empresa cumpriu com a documentação exigida no sub item 1.1.2.1 do Edital retificado sendo, portanto, **APROVADA**.

A amostra de **barrilha leve** não foi analisada pelo laboratório da ETA já que a licitante não apresentou o documento exigido no sub item 1.1.2.1 do Edital retificado sendo, portanto, **DECLASSIFICADA**.

O documento enviado pela empresa por e-mail, em anexo, é uma Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico e não o que foi exigido pelo Edital, inclusive com análises feitas por laboratório credenciado pelo INMETRO.

Atenciosamente.

Eng.^a Marilze Fernandes Sanches
CRQ 04314745


Silvana Sanches F.P. Martins
CRF 8 Nº 9.809

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

I - AMOSTRA DE SULFATO DE ALUMÍNIO, MOÍDO - EDITAL 105/2013 / PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 89/2013

LICITANTE	ESPECIFICAÇÃO			RESULTADO
	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃ mínimo 15%	insolúveis máximo 7,5%	acidez livre máximo 0,5%	
CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15,50%	7,10%	0,58% Alumina Livre	atende à especificação

ATENCIOSAMENTE,


MARILZE FERNANDES SANCHES
ENGENHEIRA QUÍMICA
CRO 04314745


SILVANA SANCHES F. P. MARTINS
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF 8 Nº 9.809