



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 14 de maio de 2019

OFÍCIO ETA Nº 32/2019

Ao
Departamento de Materiais / Seção de Licitações
A/C: Sr.^a Tatyane Fernanda Martins

Ref.: Aquisição de antiespumante para ser utilizado na Estação de Tratamento de Esgoto da Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, pelo período de 12 (doze) meses.


Prezada senhora,


Tendo em vista o Edital nº 63/2019 – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 48/2019, classificou-se a empresa Matryx Indústria e Comércio de Insumos para Tratamento de Água LTDA.

A empresa apresentou a amostra de antiespumante em embalagem apropriada, devidamente lacrada e etiquetada, com o nome da licitante e descrição do item proposto a ser analisado em laboratório.

A amostra de antiespumante foi analisada seguindo a metodologia e instrumental estipulados em edital, no laboratório Bio Análise – Análises, Pesquisas e Assessoria de Águas, Veterinária e Meio Ambiente LTDA, por profissionais devidamente qualificados e acompanhados pelos integrantes da comissão técnica, os quais foram unânimes no julgamento da amostra como **reprovada**, de acordo com o resultado apresentado. A amostra utilizada no procedimento analítico definido no Anexo II – Termo de Referência, não removeu de forma satisfatória a espuma formada.

Atenciosamente.


Flaubert Agostinho
Estação de Tratamento de Água


Valdomiro Ribeiro
Estação de Tratamento de Esgoto