



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar respostas aos questionamentos efetuados por determinadas empresas ao Edital do Pregão Presencial nº 97/2.016, que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I**, há as seguintes respostas:

Questionamento: O equipamento funcionará quantas horas por dia?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que o gerador permanecerá em modo *stand-by*, entrando em funcionamento em caso de falta de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária local.

Questionamento: Quantos metros de cabos serão necessários?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que serão necessários aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros de cabos.

Questionamento: Será necessário gerador em *stand-by*?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que o gerador permanecerá em *stand-by*, entrando em funcionamento em caso de falta de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária local.


Questionamento: Há necessidade de quadro de transferência automática?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que há a necessidade de quadro de transferência automática.

Questionamento: O gerador pode ser de 150 kw?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que a potência questionada, qual seja, 150 kw não atenderá as necessidades do prédio.

Questionamento: O Pronto Socorro está em funcionamento?



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que não, ocasião que estão sendo conclusos os últimos ajustes para que o mesmo entre efetivamente em funcionamento, inclusive a locação do Grupo Gerador.

Questionamento: Houve alguma queda de energia no local?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que não há como prever, tendo em vista o prédio ainda não se encontrar em funcionamento.

Questionamento: A utilização do equipamento será contínua ou somente em caso de queda de energia elétrica?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que o gerador permanecerá em stand-by, entrando em funcionamento em caso de falta de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária local.

Questionamento: O Diesel será fornecido pela vencedora da licitação? Caso sim, os valores deverão constar na proposta da licitação ou será cobrado um novo orçamento?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que conforme subitens nº 1.1.1.4 e 1.1.1.5 do Edital, a licitante vencedora deverá “realizar o abastecimento a óleo diesel” e “fornecer todos os materiais, peças e mão de obra necessários à prestação dos serviços de manutenção”, portanto, a licitante deverá fornecer todos os insumos necessários ao funcionamento do equipamento.

Questionamento: A utilização do equipamento será contínua ou permanecerá em *stand-by*?


Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que o gerador permanecerá em stand-by, entrando em funcionamento em caso de falta de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária local.

Manifestou-se ainda no sentido de que não é possível estabelecer franquia mínima, nem excedente para o serviço, haja vista a queda de energia se tratar de fato imprevisível.

Questionamento: Qual é a área de abrangência do grupo gerador?

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que a área de abrangência compreende todo o prédio do Novo Pronto Socorro Municipal e seus serviços internos.

Questionamento: Quantos metros de cabos serão necessários?



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta: Face ao questionado, a Secretaria de Saúde, através do Sr. Lucas Anderson Catarin, manifestou-se no sentido de que serão necessários aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros de cabos.

Ademais, todas as licitantes deverão observar as disposições do Edital retificado e Anexo I retificado, ocasião em que o certame do Pregão Presencial nº 97/2016 fora agendado para a data de 19/10/2016, às 08:00 horas, na Sala de Reuniões da Seção de Licitações, situada na Rua Santos Dumont, nº 28, Centro, Birigui – SP.

Birigui/SP, 04 de outubro de 2.016.


Gabriel de Castro Pereira

Pregoeiro Oficial