



RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao (s) questionamento (s) efetuado (s) por determinada empresa ao Edital do **Pregão Presencial nº 40/2.017**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II**, há a (s) seguinte (s) resposta (s):

Questionamento: O que é “Acionamento por Contatora?”

Resposta: Conforme disposto pelo Sr. Marco Pompeu – Chefe da Seção de Manutenção Elétrica, através do Memorando nº 65/2017, “acionamento por contatora” significa que as luminárias não terão relé fotocélula acoplado nas mesmas.

Birigui/SP, 23 de maio de 2017.

Gabriel de Castro Pereira

Pregoeiro Oficial