



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Birigui – SP, 18 de março de 2016

Sirvo-me da presente para disponibilizar respostas aos questionamentos efetuados por determinada empresa ao Edital do Pregão Presencial nº 179/2.015, que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I**

Pergunta: “É necessário que o escopo do Registro de Conformidade seja compatível com o objeto da licitação”.

Resposta: Dispõe o subitem nº 6.1.4.1.1 do Edital retificado a exigência do seguinte documento: “Registro de Declaração de Conformidade do Fornecedor no INMETRO, nos termos da Portaria n.º 206, de 16 de maio de 2011, habilitando-a a executar todos os serviços de manutenção de extintores.”

Conforme supra disposto, evidencia-se que a licitante vencedora dos itens que compõem o Pregão Presencial nº 179/2015 deverão possuir Registro de Declaração de Conformidade do INMETRO, registro este que expressamente as habilite a executar todos os serviços apregoados na presente licitação, sob pena de desclassificação.

Pergunta: Será autorizada a subcontratação ou terceirização dos serviços pela empresa vencedora do processo licitatório?

Resposta: Dispõe o Contrato (Anexo V), subitens nº 10.1 e 10.1.4, a rescisão contratual unilateral por parte da Contratante na hipótese de **subcontratação total ou parcial, associação, cessão ou transferência total ou parcial das obrigações da CONTRATADA a terceiros.**

Pergunta: O pó químico é “BC” ou “ABC”?

Resposta: Conforme Ofício nº 119/2016 – SE, encaminhado pela Secretaria de Educação, as recargas dos extintores de pó químico seco são “BC”.



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Portanto, tendo em vista orientação da Secretaria de Negócios Jurídicos, retifica-se o Edital nº 09/2016, incluindo-se ao mesmo o subitem nº 1.1.1, o qual esclarece que os extintores recarregáveis com pó químico são BC, ocasião em que fica agendada a abertura do certame para a data de 07/04/2016, às 08:00 horas, na Sala de Reuniões da Seção de Licitações, situada na Rua Santos Dumont, nº 28, Centro, CEP: 16.200-095, Birigui – SP.

Sem mais para o presente momento,

Gabriel de Castro Pereira

Pregoeiro Oficial